



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116



变压器能源效率检验报告

产品名称 立体卷铁心配电变压器
NAME OF SAMPLE
型号规格 S20-M.RL-200/10-NX2
MODEL
委托单位 华通机电股份有限公司
CUSTOME
检验类别 委托检验
TEST CATEGORY


浙江方圆检测集团股份有限公司
浙江方圆电气设备检测有限公司
国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)
NATIONAL CENTER OF QUALITY INSPECTION FOR ELECTRICAL SAFETY (ZHEJIANG)


检 验 报 告

产品名称	立体卷铁心配电变压器	检验类别	型式试验
型号规格	S20-M.RL-200/10-NX2	批号或编号	2022031105
委托单位	华通机电股份有限公司	生产单位	华通机电股份有限公司
委托单位地址	浙江省乐清市柳市新光工业区	生产单位地址	浙江省乐清市经济开发区纬七路 203 号
送样者	华通机电股份有限公司	生产日期	2022 年 03 月
到样数量	1 台	到样日期	2022 年 03 月 15 日
检验依据 判定依据	GB/T 1094.1-2013 《电力变压器 第 1 部分: 总则》 GB/T 25438-2010 《三相油浸式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求》 GB 20052-2020 《电力变压器能效限定值及能效等级》		
检验项目	空载损耗和空载电流测量、短路阻抗和负载损耗测量。		
样品描述、状态	试验样品由委托单位送样, 外观完好, 适用检验。		
检验日期	2022 年 03 月 16 日	检验地点	嘉兴市广穹路 400 号
检验结论	依据 GB/T 1094.1-2013、GB/T 25438-2010、GB 20052-2020 标准要求, 对所送样品进行检验, 所检样品符合能效等级 2 级, 所检项目的检验结果均符合标准(判定依据)要求。  批准日期: 2022 年 03 月 30 日 (2)		
备 注	/		

批 准:



审 核:



编 制:

