



220020349320



中国认可
国际互认
检测

TESTING
CNAS L0116



方圆电气检测
FANG YUAN ELECTRIC TEST



报告查询
No:23133B40931

型式试验报告

TYPE TEST REPORT

产品名称

NAME OF SAMPLE

干式电力变压器

型号规格

MODEL

SCB13-500/10

委托单位

CUSTOMER

华通机电股份有限公司

检验类别

TEST CATEGORY

型式试验



浙江方圆检测集团股份有限公司
浙江方圆电气设备检测有限公司
国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

国家电器安全质量检验检测中心（浙江）
NATIONAL CENTER OF QUALITY INSPECTION FOR ELECTRICAL SAFETY (ZHEJIANG)

检 验 报 告

产品名称	干式电力变压器	检验类别	型式试验
型号规格	SCB13-500/10	批号或编号	2023080851
委托单位	华通机电股份有限公司	生产单位	华通机电股份有限公司
委托单位地址	浙江省乐清市乐清经济开发区 纬七路 203 号	生产单位地址	浙江省乐清市乐清经济开发区 纬七路 203 号
送样单位	华通机电股份有限公司	生产日期	2023 年 08 月
到样数量	1 台	到样日期	2023 年 08 月 19 日
检验依据 判定依据	GB/T 1094.1-2013 《电力变压器 第 1 部分：总则》 GB/T 1094.3-2017 《电力变压器 第 3 部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》 GB/T 1094.5-2008 《电力变压器 第 5 部分：承受短路的能力》 GB/T 1094.10-2022 《电力变压器 第 10 部分：声级测定》 GB/T 1094.11-2022 《电力变压器 第 11 部分：干式变压器》 GB/T 10228-2015 《干式电力变压器技术参数和要求》 GB/T 35710-2017 《35kV 及以下电压等级电力变压器容量评估导则》 GB 20052-2020 《电力变压器能效限定值及能效等级》 JB/T 3837-2016 《变压器类产品型号编制方法》 委托书要求		
检验项目	例行试验、型式试验、特殊试验、委托试验 (具体检验项目见检验项目及结果汇总)		
样品描述、状态	试验样品由委托单位送样，外观完好，适用检验。		
检验日期	2023 年 08 月 23 日至 2023 年 09 月 02 日	检验地点	嘉兴市广穹路 400 号
检验结论	依据 GB/T 1094.1-2013、GB/T 1094.3-2017、GB/T 1094.5-2008、GB/T 1094.10-2022、 GB/T 1094.11-2022、GB/T 10228-2015、GB/T 35710-2017、GB 20052-2020、JB/T 3837-2016 标准及委托书要求，对所送样品进行检验，例行试验、型式试验、特殊试验及委托试验的检 验结果均符合标准（判定依据）要求。 （盖章） 批准日期：2023 年 09 月 05 日		
备注	/		

批准:

沈海清

审 核:

陈海杰

编 制:

邱雯