

申请备案企业：

华通机电股份有限公司

型号备案证书

产品名称：

干式电力变压器

备案审理：

经审查以上产品符合变压器产品型号备案管理办法的有关规定，特发此证。

试验报告编号：23133B40930

浙江方圆检测集团股份有限公司
浙江方圆电气设备有限公司
国家电器安全质量检验检测中心（浙江）

发证日期：2023年09月03日

备 案 号	备 案 产 品 型 号
FYJC/B-23467	SCB13-630-2500/10
以下空白	

证书查询网址：www.fydaqjc.cn

证书查询网址：www.fydaqjc.cn



220020349320



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

— 试验合格证书 —

试验报告编号:23133B40930 证书编号:2023467

生产单位:华通机电股份有限公司

样品名称:干式电力变压器

样品型号:SCB13-2000/10

样品序号:2023080850

试验项目:例行试验、型式试验、短路承受能力试验、空载电流谐波测量、电力变压器容量评估。

试验依据:GB/T 1094.1-2013、GB/T 1094.3-2017、GB/T 1094.5-2008、GB/T 1094.10-2022、GB/T 1094.11-2022、GB 20052-2020、GB/T 35710-2017、GB/T 10228-2015、JB/T 3837-2016标准及委托书要求。

试验结论:SCB13-2000/10 干式电力变压器
例行试验、型式试验、短路承受能力试验、空载电流谐波测量、电力变压器容量评估的试验结果符合试验依据标准要求,样品上述试验合格。

发证日期:2023 年 09月 03日

批

准:

吴江



浙江方圆检测集团股份有限公司
浙江方圆电气设备检测有限公司
国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

地址:浙江省嘉兴市广穹路400号 电话:0573-82077919 传真:0573-82077811 邮编:314001