



220020349320



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116



报告查询
No.23133B40985

型式试验报告

TYPE TEST REPORT

产品名称
NAME OF SAMPLE

有载调容调压电力变压器

型号规格
MODEL

SZ13-M • ZT-400(125)/10

委托单位
CUSTOMER

华通机电股份有限公司

检验类别
TEST CATEGORY

型式试验



浙江方圆检测集团股份有限公司
浙江方圆电气设备检测有限公司
国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)
NATIONAL CENTER OF QUALITY INSPECTION FOR ELECTRICAL SAFETY (ZHEJIANG)

检验报告

产品名称	有载调容调压电力变压器	检验类别	型式试验
型号规格	SZ13-M • ZT-400(125)/10	批号或编号	2023080321
委托单位	华通机电股份有限公司	生产单位	华通机电股份有限公司
委托单位地址	浙江省乐清市乐清经济开发区 纬七路 203 号	生产单位地址	浙江省乐清市乐清经济开发区 纬七路 203 号
送样者	华通机电股份有限公司	生产日期	2023 年 08 月
到样数量	1 台	到样日期	2023 年 09 月 08 日
检验依据 判定依据	GB/T 1094.1-2013 《电力变压器 第 1 部分: 总则》 GB/T 1094.2-2013 《电力变压器 第 2 部分: 液浸式变压器的温升》 GB/T 1094.3-2017 《电力变压器 第 3 部分: 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》 GB/T 1094.5-2008 《电力变压器 第 5 部分: 承受短路的能力》 GB/T 1094.10-2022 《电力变压器 第 10 部分: 声级测定》 GB/T 6451-2015 《油浸式电力变压器技术参数和要求》 JB/T 10778-2020 《三相油浸式调容变压器》 委托书要求		
检验项目	例行试验、型式试验、特殊试验 (具体检验项目见检验项目及结果汇总)		
样品描述、状态	试验样品由委托单位送样, 外观完好, 适用检验		
检验日期	2023 年 09 月 09 日至 2023 年 09 月 18 日	检验地点	嘉兴市广穹路 400 号
检验结论	依据 GB/T 1094.1-2013、GB/T 1094.2-2013、GB/T 1094.3-2017、GB/T 1094.5-2008、 GB/T 1094.10-2022、GB/T 6451-2015、JB/T 10778-2020 标准及委托书要求, 对所送样品 进行检验, 例行试验、型式试验、特殊试验的检验结果均符合标准(判定依据)要求。 批准日期: 2023 年 09 月 19 日		
备注	/		

批 准: 沈海杰 审 核: 陈海杰 编 制: 邱雯